

Zertifikat zur Bescheinigung
der Leistungsbeständigkeit
2397-CPR-65/3198

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 09. März 2011
(Bauprodukteverordnung) gilt diese Bescheinigung für das Bauprodukt

Türen mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften

Produktname/Typenbezeichnung: Jansen Janisol 2
Türen gemäß Anwendungsbereich der EN 14351-1:2006+A2:2016 und EN 16034:2014
Leistungsstufen und -klassen gemäß Anhang

Hergestellt durch oder für
Gebrüder Zwinge Metallbau GmbH
Wiesenstraße 19
51702 Bergneustadt
Deutschland

Hergestellt im/in den Herstellerwerk/en
Gebrüder Zwinge Metallbau GmbH
Wiesenstraße 19
51702 Bergneustadt
Deutschland

Diese Bescheinigung bestätigt, dass alle im Anhang ZA der Norm **EN 14351-1:2006+A2:2016** und **EN 16034:2014** beschriebenen Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit entsprechend System 1 angewendet werden, und dass die werkseigene Produktionskontrolle, für die der Hersteller verantwortlich ist, bewertet wird, um die Beständigkeit der Leistung des Bauprodukts sicherzustellen.

Diese Bescheinigung wurde erstmals am 25.10.2023 ausgestellt und bleibt gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, außer wenn die Bescheinigung von der Produktzertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle ausgesetzt oder widerrufen wird.

Dornbirn, 25.10.2023 

M.Sc. István Móder
Prüfer Zertifizierungsstelle
gbd Zert GmbH, Steinebach 13a
6850 Dornbirn, Austria
www.gbd.group

Dieses Dokument ist mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehen. Nur die digital signierte Version ist gültig.

Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit 2397-CPR-65/3198

Türe / Fenster, erfasst von der EN 14351-1:2006+A2:2016
Tore, erfasst von der EN 13241+A2:2016
mit Feuer- und/oder Rauchschutzeigenschaften gemäß EN 16034:2014

Produktbezeichnung / Spezifikation:
Jansen Janisol 2

Produktbeschreibung: ein- und/oder zweiflügelige Türe mit oder ohne Verglasung mit oder ohne Seiten- und Oberteile in verschiedenen Tragwerken

Verwendungszweck: bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte und/oder in Rettungswegen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Feuerwiderstand (bei Raumaufteilung in Brand- und/oder Rauchabschnitte)	Klasse E 15 / E 20 / E 30 / EI ₂ 15 / EI ₂ 20 / EI ₂ 30 EW 15 / EW 20 / EW 30
Rauchschutz (nur für Anwendungen, bei denen die Begrenzung der Rauchausbreitung gefordert wird)	Klasse S _a / S ₂₀₀
Fähigkeit zur Freigabe	Beschreibung NPD
Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und oder -fenster)	Klasse C
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Beschreibung NPD
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung (nur bei selbstschließenden Feuer- und/oder Rauchschutztüren und oder -fenster) <ul style="list-style-type: none"> gegenüber Qualitätsverlust (Dauerfunktionsprüfung) gegenüber Alterung (Korrosion) 	Klasse 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Beschreibung NPD